



Italfire s.r.l.
C.da Acuti - Zona Ind.le
74024 Manduria (Ta)
Tel. Fax +39 099 9741977
P.IVA 02466890734

Dichiarazione di conformità al prototipo di tipo approvato.

Si dichiara, ai sensi del D.M. 06/03/1992 - G.U. N° 66 del 19/03/1992 che l'estintore sotto indicato è conforme al prototipo approvato dal Ministero dell'Interno. La presente dichiarazione è rilasciata in accordo quanto stabilito nell'art.8 del citato Decreto **N.B.**: la responsabilità del costruttore viene a mancare qualora l'apparecchio venga manomesso o sottoposto a operazioni di manutenzione che non siano in accordo alla UNI 9994 e/o da personale inesperto.

Approvazione Ministero n° 2640/153 C sott.126 del 06/03/2008

Denominazione Estintore: ITALFIRE S50

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara che il suddetto estintore è stato fabbricato in conformità alla Direttiva 97/23/CE (PED). Procedura di valutazione di conformità utilizzata: modulo B+D. Certificazione di conformità CE modulo B n°2007 DG PP 193-2 e modulo D n° 2005 DG PP 142 rilasciata dal RINA (CE 0474).

Caratteristiche generali

Alt.totale	1100 mm	Peso vuoto	33 kg	Press.collaudo	35 bar
Diam.serbatoio	310 mm	Tempo di scarica	38"	Press.scoppio	60 bar
Peso totale	83 kg	Press.esercizio	14 bar (a 20° C)		

Caratteristiche generali estintore

Carica nominale: 50 Lt Schiumogeno AFFF

Tipi di focolari estinguibili: A B4

Codice costruttore: 110

Estremi di Approvazione Ministero dell'Interno:
n° 2640/153 C sott.126 del 06/03/2008

Matricola n°

Lotto di produzione:

Rivenditore Autorizzato

Avvertenza per l'utilizzatore

- E' utilizzabile su apparecchi in tensione.
- Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare il locale.
- L'estintore deve essere manutenzionato ogni sei mesi a norma DPR.547 del 27/04/55 art.34 comma C in accordo alla UNI 9994;
- L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'estintore.
- Temperatura limite d'utilizzo da 0° C a +60° C.

Italfire s.r.l.

Lopredo Antonio