



8. MAG. 2006

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **ITALFIRE S.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Industriale Lotto 40 - 74028 SAVA (TA)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **ITALFIRE P6S** " a polvere da **6 kg.** Classe " **A - B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** ";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **067 del 04/04/2006** Laboratorio TE.S.I. S.r.l. - 03012 Anagni - (FR) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **ITALFIRE P6S** " a polvere da **6 kg.** Classe " **A - B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** "; prodotto dalla società **ITALFIRE S.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Industriale Lotto 40 - 74028 SAVA (TA)**, e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g ; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **ITALFIRE S.r.l.** Codice Costruttore **110** sita in **Zona Industriale Lotto 40 - 74028 SAVA (TA)** per ottenere il **rinnovo** della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**ITALFIRE P6S**" a polvere da **6 Kg.** Classe "**A-B-C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/3397/153 sott. 126 del 08/05/2006;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "**ITALFIRE P6S**" a polvere da **6 Kg.** Classe "**A-B-C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**" prodotto dalla società **ITALFIRE S.r.l.**

La presente omologazione ha **validità fino al 08/05/2016** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)