



Italfire s.r.l.

Zona Ind.le C. de' Acuti s.n.
74024 Manduria (TA)
Tel.099-9741977 - Fax 099-6523107
P.Iva: 02466890734

Dichiarazione di conformità al prototipo di tipo approvato.

Si dichiara, ai sensi del D.M. 07/01/2005 - G.U. N°28 del 04/02/2005 che l'estintore sotto indicato è conforme al prototipo approvato dal Ministero dell'Interno. La presente dichiarazione è rilasciata in accordo quanto stabilito nell'art.8 del citato Decreto **N.B.:** la responsabilità del costruttore viene a mancare qualora l'apparecchio venga manomesso o sottoposto a operazioni di manutenzione che non siano in accordo alla UNI 9994 e/o da personale inesperto.

Approvazione Ministero n° 485/153 sott.126 del 23/01/2006 Rinnovo Prot.0001142 del 28/01/2011

Denominazione Estintore: ITALFIRE P4

OMOLOGATO EN 3/7:2004

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara che il suddetto estintore è stato fabbricato in conformità alla Direttiva 97/23/CE (PED). Procedura di valutazione di conformità utilizzata: modulo B+D. Certificazione di conformità CE modulo B n°2006 DG PP 14-1 e modulo D n° 2005 DG PP 142 rilasciata dal RINA (CE 0474).

Caratteristiche generali

Alt.totale	405 mm	Peso vuoto	3,2 kg	Press.collaudo	26 bar
Diam.serbatoio	160 mm	Tempo di scarica	9,5 sec	Press.scoppio	70 bar
Peso totale	7,2 kg	Press.esercizio	15 bar		

Caratteristiche generali estintore

Carica nominale: 4 kg polvere ABC 40%

Tipi di focolari estinguibili: 21A 89BC

Codice costruttore: 110

Estremi di Approvazione Ministero dell'Interno:

n°485/153 sott.126 del 23/01/2006 Rinnovo Prot.0001142 del 28/01/2011

Matricola n°

Lotto di produzione:

Rivenditore Autorizzato

Avvertenza per l'utilizzatore

- E' utilizzabile su apparecchi in tensione.
- Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare il locale.
- L'estintore deve essere mantenuto ogni sei mesi a norma DPR.547 del 27/04/55 art.34 comma C in accordo alla UNI 9994;
- L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'estintore.
- Temperatura limite d'utilizzo da -20° C a +60° C.

Italfire s.r.l.

Luigi Antonio